



*kolno*  
*M. STACHYWEK*  
*P. GLEBA*

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W KOLNIE**

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4  
Tel/fax (86) 2783191, (86) 2781989,  
e-mail: psekolno@wsse.bialystok.pl



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KOLNIE**

HK.9020.167.2022

Kolno, dnia: 2022-12-16

**Wójt Gminy Turośl  
18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49**

**DECYZJA Nr 20.D.HK.2022**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz.2000 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 4 ust.1 pkt 1, art.27 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.<sup>2</sup>) oraz 5 ust1, art. 12 ust.1 ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm. <sup>3</sup>), w związku z § 3 ust.3 pkt 1, § 21 ust.1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 5, ust. 6 i ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej dnia 09.11.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu w Lemanie, gmina Turośl, - sprawozdanie z badań wody: nr F.9051.929.2022 z dn. 17.11.2022r. sporządzone przez Laboratorium PSSE w Łomży

stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru manganu i żelaza  
przy zachowaniu:**

- maksymalnej dopuszczalnej wartości manganu i żelaza w wodzie dostarczanej odbiorcom w okresie warunkowej przydatności na poziomie **-100 mg/l i 300 mg/l**

Stwierdzone przekroczenie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, woda może być spożywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

**i nakazuje**

zarządzającemu ww. wodociągiem Wójtowi Gminy w Turośli

1. doprowadzić jakość wody pod względem zawartości manganu i żelaza w Wodociągu w Lemanie, gmina Turośl do wymagań określonych w pkt 5 i w pkt 15 tabeli 2 w części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294);

2. przedłożyć do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kolnie wyniki badania wody z ww. wodociągu potwierdzających jej właściwą jakość,

**w terminie:**

- **do dnia 28.02.2023r.**

O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie. Brak powiadomienia będzie podstawą do wystawienia upomnienia bez uprzedniej kontroli.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 2185

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 655, poz.1700

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1549

## Uzasadnienie

W dniu 21.11.2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie wpłynęły wyniki z badania wody pobranej w dniu 09.11.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu w Lemanie, gmina Turośl, zgodnie z harmonogramem – sprawozdanie nr F.9051.929.2022 z dn. 17.11.2022r. Badania laboratoryjne wykazały przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru manganu 68,6 µg/l. oraz parametru żelaza 230 µg/l. Zgodnie z załącznikiem nr 1 w części C w tabeli 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) woda nie może przekraczać wartości parametrycznych w zakresie manganu tj. 50 µg/l. i żelaza 200 µg/l. Dotychczas woda w ujęciu była przydatna do spożycia dla ludzi i była podawana do sieci bez uzdatniania.

Wójt Gminy w Turośli w piśmie z dnia 02.12.2022 r. poinformował o planowanych działaniach naprawczych tj. płukanie sieci wodociągowej oraz przeprowadzenie serwisu w Hydroforni Leman przez firmę Bartosz Sp. J. pod kątem sprawności działania urządzeń, tj.: zestaw filtracyjny oraz wieża napowietrzająca.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia.

PPIS w Kolnie termin wykonania ustanowił zgodnie z wnioskiem strony.

Wg. WHO\*, stężenia manganu i żelaza występujące w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi o wartości 400 µg/l i 2000 µg/l uznawana jest jako graniczną dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Zatem stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jednak niepożądanym efektem zawartości manganu i żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia jest jego niekorzystny wpływ na jakość organoleptyczną wody, obejmujący:

- wzrost barwy wody,
- przebarwienie pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały (częsty) kontakt z wodą,
- wzrost mętności wody,
- przykry smak wody,
- wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody.

Podczas warunkowej przydatności do spożycia wody o podwyższonym stężeniu manganu i żelaza, zwiększenia wymaga częstość badania tego parametru w wodzie. Kontroli wymagają parametry takie jak: – barwa, mętność, smak, zapach, wskaźniki jakości mikrobiologicznej wody (E. coli, enterokoki, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C), wartość pH, przewodność elektryczna, żelaza i jonu amonu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie ustalając termin realizacji decyzji. uwzględnił wniosek strony.

Mając na względzie powyższe postanowiono jak w sentencji decyzji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kolnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia w późniejszym terminie w drodze odwołania do organu wyższej instancji lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W wypadku nie zastosowania się do powyższej decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r., poz.479 z późn.zm. 4).

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W KOLNIE  
*U*  
lek. med. Urszula Teresa Gołębiowska  
SPECJALISTA EPIDEMIOLOGII  
SPECJALISTA ZBIERANIA Danych ZARADKOWYCH

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1301, poz. 1692, poz. 1967, poz. 2127