



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W KOLNIE

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4  
Tel/fax. (86) 2783191, (86) 2781989,  
e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl

**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
W KOLNIE**

**z dnia 2023-07-10**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że w badaniach wody z **Wodociągu w Turośli** zaopatrującego miejscowości: **Turośl i Potasie** w gminie **Turośl** powiat kolneński, stwierdzono podwyższoną wartość parametru **ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C**. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294)

**Woda warunkowo przydatna do spożycia**

**Uwaga:** Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu - woda przeznaczona do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.

**2 min.**

