



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W KOLNIE**

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4  
Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,  
e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KOLNIE

Kolno, dnia 2024-01-12

HK.046.14.2024

*Janina*  
*M. STACHELEK*  
*P. GLEBA*

**Wójt Gminy Turośl**  
**18-525 Turośl**  
**ul. Jana Pawła II 49**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**

**dla Wodociągu w Turośli za rok 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn.zm.) w związku z § 21 oraz § 22 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w roku 2023 z Wodociągu w Turośli i biorąc pod uwagę ich wyniki

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

gdyż woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

- W okresie od 15.05.2023 r. do 05.12.2023 r. przekroczonego parametr mikrobiologiczny wody: wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C – większa niż 300 jtk. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych ponownie pobrano wodę do badań, które wykazało poprawę jej jakości – zgodną z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z uwagi na doprowadzenie wody do wymaganej jakości umorzono postępowanie administracyjne w tym zakresie.
- W okresie od 11.05.2022 r. do 05.09.2023 r. przekroczonego parametr fizykochemiczny wody: wartość parametru manganu 53,8 µg/l.. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych ponownie pobrano wodę do badań, które wykazało poprawę jej jakości – zgodną z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z uwagi na doprowadzenie wody do wymaganej jakości umorzono postępowanie administracyjne w tym zakresie.

Otrzymują:

4. Wójt Gminy Turośl, 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49
2. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W KOLNIE  
*lek. med. Urszula Teresa Gólbiewska*  
SPECIALISTA EPIDEMIOLOGII  
SPECIALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO